

Equipos Contra Incendios - Línea Residencial

Serie "COMPACFIRE"



Con 1 ó 2 bombas monobloc en AISI 304. Norma UNE 23500:2021 (Abastecimiento sencillo para BIE)

Equipos Contra Incendios con bomba eléctrica principal monobloc MATRIX totalmente en acero inoxidable AISI 304 (400 V 3F+N) y una bomba auxiliar jockey conforme a Norma UNE 23500:2021 (Abastecimiento sencillo para BIE).

Diseñados para pequeñas y medianas instalaciones provistas de BIEs de 25 mm.



¡Novedad!
Sin presostatos



Caudalímetro de lectura directa

Modelo	Código
2" (80-360 l/min)	622CC00500018
2 1/2" (120-600 l/min)	622CC00650018



Colector de pruebas + caudalímetro + válvula

Modelo	Caudal nominal
Colector 2"	12 m³/h

Tabla de selección

CAUDAL TOTAL (m³/h)	
	12
40	AFU21 MATRIX-EJ 18-6 / 4
45	AFU21 MATRIX-EJ 18-6 / 4
50	AFU21 MATRIX-EJ 18-6 / 4
55	AFU21 MATRIX-EJ 18-6 / 4
60	AFU21 MATRIX-EJ 18-6 / 4

Conectar y listo
"plug & play"

Composición

Bomba principal	1 bomba eléctrica MATRIX 18-6/4 horizontal multietapa fabricada en acero inoxidable AISI 304, de construcción robusta y compacta.
Bomba auxiliar Jockey	CVM A/12: camisa externa en AISI 304, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje en AISI 416, impulsor de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, aislamiento clase F y protección IP 44.
Depósito	Depósito hidroneumático.
Transductor	Transductor 0-16 bar
Cuadro de control	Cuadro de control, en chapa de acero conforme a Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento sencillo para BIE.
Colector	Colector común de impulsión.
Válvulas	Válvulas de corte y retención.
Manómetros	Manómetros en caja de ACERO INOXIDABLE en Baño de Glicerina.
Bancada	Bancada metálica con soporte de cuadro.

Características técnicas

Caudal	Caudal nominal: 12 m³/h.
Presión proporcionada	Hasta 6 Bar
Presión Max. soportada	8 Bar
Temperatura Máx. del agua	40°C
Tensión	400V Trif+N 50 Hz
Bomba principal	Bomba MATRIX 18-6/4
Bomba Jockey	CVM A12

G.C.I. Serie "COMPACFIRE" con 1 ó 2 bombas MATRIX

Modelo de Equipo	Código Grupo con 1 bomba	Código Grupo con 2 bombas	Bomba Principal	Pot. kW	Bomba Jockey	Pot. kW	Depósito	Norma UNE 23500:2021		
								Grupo con 1 bomba	Grupo con 2 bombas	Suplemento por Batería 4 depósitos
AFU21 MATRIX 18-6/4-EJ (EEJ)	623GI41550200	623GI44550200	MATRIX 18-6/4	4	CVM A/12	0,9	24 lts. / 8 Bar			

Para Kit completo de Grupo + Depósitos (Ver Pág. 146 de Tarifa EBARA 2025), consultar condiciones de transporte.

Colector de pruebas y caudalímetro no incluidos.

400V 3F+N