


# Equipos Contra Incendios - Línea Residencial

## Serie AFU21 MT DJ

Con 1 motobomba diésel. UNE 23500:2021 Abastecimiento Sencillo para BIE

Equipo Contra Incendios con moto-bomba principal Diésel y bomba auxiliar Jockey para alimentar instalaciones de Bocas de Incendio Equipadas B.I.E., construido conforme a la Norma UNE 23500:2021 Abastecimiento Sencillo para BIE



### Curva de características



### Características técnicas

Tensión de alimentación	Trifásica + N 400 V 50 Hz.
Material	Moto-bomba fabricada en hierro fundido
Ø Aspiración bomba principal	DN 50, brida DIN PN 16.
Ø Aspiración bomba jockey	1 1/4".
Sellado	Cierre mecánico.
Motor	Motor diésel KOHLER 15LD440
Cilindrada	441 cm³.
Potencia Máx.	7,2 kW a 3.600 r.p.m.
Regulación	Regulador de velocidad centrífugo a masas.
Aceleración	Acelerador manual
Escape	Silencioso de escape integrado en el motor
Volumen de aire de combustión	580 litros / minuto.
Volumen de aire de refrigeración	5.550 litros / minuto.

#### Caudalímetro de lectura directa

Modelo	Código
2" (80-360 l/min)	622CC00500018

#### Colector de pruebas + caudalímetro + válvula

Modelo	Caudal nominal
Colector 2"	12 m³/h

### Composición

<b>Bomba principal</b>	Moto-bomba Diésel EBARA GSMT de 7,2 kW
<b>Bomba Jockey</b>	Modelo CVM A18 de 1,8 CV a 2900 r.p.m.
<b>Depósito</b>	Depósito de gas-oil para 2 horas de autonomía
<b>Batería</b>	2 baterías 12V
<b>Cuadro de control</b>	Cuadro de control conforme a norma UNE 23500 Abastecimiento Sencillo.
<b>Depósito hidroneumático</b>	Depósito hidroneumático de 20 l / 10 Bar, con válvula de aislamiento.
<b>Manómetros</b>	2 manómetros y 3 presostatos
<b>Válvulas</b>	Válvulas de corte y retención por bomba
<b>Válvula de seguridad</b>	Válvula de seguridad de escape conducido en impulsión de bomba principal.
<b>Colector</b>	Colector común de impulsión 2".
<b>Bancada</b>	Bancada metálica con soporte de cuadro.

### G.C.I. Serie AFU21 MT DJ

Modelo de Equipo	Código	Bomba Principal	Potencia kW	Bomba Jockey	Potencia kW	Depósito (Lt/Bar)	Ø Asp. Bomba Ppal.	Ø Asp. Bomba Jockey
AFU21 MT 32-200/7,2 DJ	623GI42010424	GSMT 32-200.1	7,2	CVM A/18	1,3	20/10	DN50	1 1/4"